

Regulativ

Gældende fra 1. januar

2026

Regulativ for Billund Drikkevand A/S



Indhold

1. Indledende bestemmelser.....	6
1.1 Regulativ for Billund Drikkevand A/S	6
1.1.1 Regulativet.....	6
1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag	6
1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug.....	6
1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten	6
1.1.5 Installationsarbejder	6
1.1.6 Målere – størrelse, placering, kontrol med og indberetning	6
1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger.....	7
1.1.8 Renter.....	7
1.1.9 Inddrivelse af restancer.....	7
1.1.10 Vandafgift.....	7
1.1.11 Vandselskaber	7
1.1.12 Ejer og bruger	7
1.1.13 Ejendom	7
1.1.14 Ejerens underretning af brugere.....	8
1.1.15 Godkendelse og anmeldelse af regulativet.....	8
1.2 Billund Drikkevand A/S' anlæg m.v.....	8
2. Billund Drikkevand A/S' styrelse.....	10
2.1 Oplysninger om Billund Drikkevand A/S	10
2.2 Afgørelser.....	10
2.3 Takstblad.....	10
2.4 Forbrugerrepræsentation.....	10
3. Ret til forsyning med vand.....	11
3.1 Ret til forsyning med vand	11
3.1.1 Vilkår for forsyning	11
3.1.2 Sekundavand.....	11
3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder	11
3.3 Forsyning af brandtekniske installationer.....	12
3.3.1 Slangevinder og brandskabe	12
3.4 Reserveforsyning	12
3.5 Levering af byggevand	12
3.6 Trykstød	12
3.7 Udstykning, byggemodning m.v.....	12
4. Forsyningsledninger.....	14

4.1 Anlæg af forsyningsledninger	14
4.2 Tinglysning	14
5. Stikledninger	15
5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger	15
5.2 Stikledning til ejendomme	15
5.3 Udstykning, sammenlægning og omlægning	15
5.4 Ubenyttet ejendom	16
5.5 Fejl på stikledninger og stophaner	16
5.6 Fri adgang til stophane	16
6. Opretholdelse af tryk og forsyning	17
6.1 Vandtryk	17
6.2 Aflukning	17
6.3 Ulemper	17
6.4 Indskrænkning af vandforbruget	17
7. Vandforsyning til brandslukning	19
7.1 Etablering og vedligeholdelse	19
7.2 Flytning af forsyningsledning	19
7.3 Brug af brandhaner	19
7.4 Oplysning om brandvand	19
8. Vandinstallationer	20
8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer	20
8.1.1 Grundejeren	20
8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring	20
8.1.3 Vandinstallationer	20
8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand	21
8.1.5 Fejl på vandinstallationer	21
8.1.6 Forsvarlig funktion	21
8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer	22
8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning	22
8.1.9 Aktuell fare for forurening	22
8.2 Andre vandinstallationer i bygninger	22
8.2.1 Trykforøgeranlæg og trykreduceringsanlæg	22
8.2.2 Brandtekniske installationer	22
8.2.3 Regnvandsanlæg og sekundavand	23
8.3 Vandinstallationer m.v. i jord	23
8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning	23

8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning	23
8.3.3 Målerbrønde	23
9. Afregningsmålere.....	24
9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug	24
9.2 Afregning af samlet vandforbrug.....	24
9.3 Placering af afregningsmåler	24
9.4 Billund Drikkevand A/S' ejendom.....	24
9.5 Aflæsning	25
9.6 Vedligeholdelse og udskiftning	25
9.7 Størrelse og type	25
9.8 Ændring af vandforbruget.....	25
9.9 Ejerens ansvar/erstatningspligt.....	25
9.10 Utætheder eller fejl	26
9.11 Indgreb m.v. i afregningsmålere	26
9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning	26
9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter	26
9.14 Måleteknisk kontrol.....	26
9.15 Kontrol af afregningsmåleren.....	26
9.16 Selvaflæsning.....	27
9.16.1 Fjernaflæsning	27
9.17 Tilsyn med afregningsmålere.....	27
10. Vandspild.....	28
10.1 Benyttelse og spild af vand.....	28
10.2 Vandspild før afregningsmåler	28
10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild.....	28
11. Eftersyn af vandinstallation og oplysningspligt	29
11.1 Det kommunale tilsyn	29
11.2 Billund Drikkevand A/S' adgang til vandinstallationer	29
11.3 Oplysninger om vandforbrug	29
11.4 Egenkontrol af Billund Drikkevand A/S' målere.....	29
11.5 Information om Billund Drikkevand A/S og drikkevandets kvalitet.....	29
12. Anlægsbidrag.....	30
12.1 Anlægsbidrag	30
12.2 Betaling af anlægsbidrag	30
12.3 Forsyningsledningsnettets alder	30
12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning	30

12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning.....	30
12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning	30
12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug	30
12.8 Ændret anvendelse af ejendom.....	31
12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget	31
13. Driftsbidrag	32
13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra	32
13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer.....	32
13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug	32
13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer.....	32
13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud.....	32
13.6 Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug.....	32
14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag.....	32
14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau	33
14.1.1 Betaling af anlægsbidrag	33
14.1.2 Betaling af driftsbidrag	33
14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand	34
14.1.4 Åbning ved ejerskifte.....	34
14.2 Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug.....	34
14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag	34
14.2.2 Specificeret opkrævning.....	34
14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.....	34
14.2.4 Fraflytning	34
14.2.5 Meddelelse om ny bruger.....	35
14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger	35
14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag	35
14.3 Ejerskifte	35
15. Øvrige gebyrer	36
16. Klage	37
17. Straf.....	37
17.1 Bødestraf efter Vandforsyningslovens § 84	37
17.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer	38
17.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter	38
17.4 Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling	38
18. Ikrafttrædelse og offentliggørelse.....	38

1. Indledende bestemmelser

I dette afsnit fortæller vi kort om lovgrundlaget for regulativets enkelte bestemmelser og definerer forbrugere, ejendomme og centrale dele af Billund Drikkevand A/S.

1.1 Regulativ for Billund Drikkevand A/S

Dette regulativ er udfærdiget af Billund Drikkevand A/S.

Regulativet er godkendt af bestyrelsen den 3. december 2025 og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Billund den 16. december 2025.

Regulativet er gældende indtil et nyt vedtages. Seneste regulativ findes på <https://www.billundvand.dk/kundeservice/økonomi/priser-og-spildevand/>.

Billund Drikkevand A/S (Billund Vandværk) leverer rent drikkevand til private boliger, virksomheder og landbrug i forsyningsområdet Billund By.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af Billund Drikkevand A/S og er tilgængeligt på Billund Drikkevand A/S' hjemmeside, hvorfra det kan downloades.

1.1.1 Regulativet

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 og jf. Danske Vandværkers branchevejledning af 2024.

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. Vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 37 i Bekendtgørelse nr. 1272 af 31. oktober 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. Vandforsyningslovens § 52c, stk. 4.

1.1.5 Installationsarbejder

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, VVS og kloakinstallationsområdet (Autorisationsloven).

1.1.6 Målere – størrelse, placering, kontrol med og indberetning

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas el eller varme og bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling med senere ændringer.

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1211 af 13. oktober 2025 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 om beredskab (Beredskabsloven).

1.1.8 Renter

Bestemmelser om renter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven).

1.1.9 Inddrivelse af restancer

Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden eller private er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 1063 af 26. september 2024 om inddrivelse af gæld til det offentlige (Gældsinddrivelsesloven)).

1.1.10 Vandafgift

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 1. april 2025 (Vandafgiftsloven).

1.1.11 Vandselskaber

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af Vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 265 af 6. marts 2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

1.1.12 Ejer og bruger

I dette regulativ angiver betegnelsen "ejer" grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.2.1, også er omfattet af den pågældende bestemmelse.

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Billund Drikkevand A/S, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Ved betegnelsen "bruger" forstås en person, som ikke ejer den til Billund Drikkevand A/S' tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed, fx lejer af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter Tinglysningslovens § 19.

1.1.13 Ejendom

Medmindre andet fremgår af regulativet, forstås ved en ejendom, et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i Tingbogen skal holdes forenet (se Udstykningslovens § 2, lovbekendtgørelse nr. 53 af 17. januar 2024 om udstykning og anden registrering i matriklen (Udstykningsloven)).

Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen "ejendom" mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.

Betegnelsen "enhed" angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

1.1.14 Ejerens underretning af brugere

Ejeren af en ejendom, der får vand fra Billund Drikkevand A/S, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Billund Drikkevand A/S, jf. dog 9.13.

1.1.15 Godkendelse og anmeldelse af regulativet

Med henblik på at få et gældende opdateret regulativ skal den almene vandforsyning sikre en anmeldelse til kommunalbestyrelsen eller en godkendelse af kommunalbestyrelsen. De nærmere regler findes i bekendtgørelse om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningsregulativer og anlægs- og driftsbidrag m.v., nr. 1537 af 6. december 2024.

1.2 Billund Drikkevand A/S' anlæg m.v.

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i reguleringen. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

Almene vandforsyninger: Herved forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. Vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet "almen vandforsyning".

Distributionsnet: Billund Drikkevand A/S' ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommers stikledninger.

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsynings forsyningsområder. Forsyningsområdet omfatter hele det område, som vandforsyningsanlægget kan forsyne, inklusive forsynings områder, som Billund Drikkevand A/S først kan forsyne efter fremtidig udvidelse.

Naturlige forsyningsområde: Det naturlige forsyningsområde er det område, som Billund Drikkevand A/S med afsæt i sin aktuelle kapacitet og beliggenhed kan forsyne.

Hovedanlæg: Billund Drikkevand A/S' vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, Billund Drikkevand A/S' råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne.

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.

Sekundavand: Vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, som kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden måde kompensere for anvendelsen af drikkevand.

Stikledning: Stikledningen er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel eller målerbrønd.

Stopphane: Afspærringsanordning, der lukker for vandtilførslen til en eller flere ejendomme.

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en almen vandforsyning/et vandselskab/vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med.

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.

Vandindvindingsanlæg: Omfatter borer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og desuden vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen. Ledningsinstallationer i Billund Drikkevand A/S' jord efter stikledningen benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i Vandforsyningslovens § 50.

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til ejendommen afregner.

2. Billund Drikkevand A/S' styrelse

Her gives en overordnet beskrivelse af, hvem der ejer og driver Billund Drikkevand A/S.

2.1 Oplysninger om Billund Drikkevand A/S

Billund Drikkevand A/S er et aktieselskab, der blev stiftet den 17. juni 2010. Selskabet er 100 % ejet af Billund Kommune og indgår som datterselskab til Billund Vand & Energi A/S.

Billund Drikkevands A/S' ledelse består af en bestyrelse med en formand, to forbrugervalgte og to menige medlemmer.

Billund Drikkevand A/S leverer rent drikkevand til boliger, virksomheder og landbrug i Billund Drikkevand A/S' forsyningsområde.

2.2 Afgørelser

Afgørelser, som ved det godkendte regulativ, er henlagt til Billund Drikkevand A/S, træffes af Billund Drikkevand A/S.

2.3 Takstblad

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af Billund Drikkevand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på Billund Vand & Energi A/S' hjemmeside, hvorfra det kan downloades. Takstbladet udleveres vederlagsfrit af Billund Drikkevand A/S.

2.4 Forbrugerrepræsentation

Forbrugerne har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til Billund Drikkevand A/S' bestyrelse, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber. De nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter findes på Billund Vand & Energi A/S' hjemmeside.

3. Ret til forsyning med vand

Billund Drikkevand A/S' forsyningspligt er fastsat i Vandforsyningslovens kapitel 8.

Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige borer og brønde, fx hvis en ejendom skal tilsluttes den almen vandforsyning.

For sløjfning af vandforsyningsboringer og brønde gælder § 36 i Lov om vandforsyning mv.

3.1 Ret til forsyning med vand

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Billund Drikkevand A/S' naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.1.1 Vilkår for forsyning

Indlæggelse af vand skal kunne ske således, at stikledninger kan fremføres og henligge under frostfrie forhold, placeret således, at Billund Drikkevand A/S har uhindret adgang til stikledningerne og tilstrækkelig plads til at kunne etablere og vedligeholde disse.

Hvor dette undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre, skal de nærmere betingelser omkring etablering af stikledningen aftales med Billund Drikkevand A/S. Hvis fastsættelse af takster for anlægsbidraget afviger fra Billund Drikkevand A/S' takstblad, skal dette godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.1.2 Sekundavand

Billund Drikkevand A/S bestemmer i hvilket omfang, forsyningen kan levere sekundavand. Indlæggelsen og forsyningen heraf sker på særlige vilkår.

Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale mellem Billund Drikkevand A/S og forbrugeren, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Installationerne skal være adskilt og sikres med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717 eller de til enhver tid gældende normer og forskrifter herfor, medmindre Billund Drikkevand A/S har godkendt andet.

Billund Drikkevand A/S kan kræve dokumentation for, at fx. tilbagestrømningssikringer fungerer forskriftsmæssigt.

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder

Billund Drikkevand A/S bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

Billund Drikkevand A/S fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang, eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener der er forbundet hermed, og at de for egen regning må foretage de nødvendige foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet. Disse skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, samt med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717.

Billund Drikkevand A/S kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af Billund Drikkevand A/S' hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug, fastsætter Billund Drikkevand A/S eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

3.3.1 Slangevinder og brandskabe

Slangevinder og brandskabe skal tilsluttes efter vandmåler og med korrekt kontraventil.

I eksisterende ejendomme, hvor slangevinder og brandskabe er tilsluttet før vandmåler, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at disse installationer tilsluttes efter vandmåler eller plomberes.

3.4 Reserveforsyning

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra Billund Drikkevand A/S som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Billund Drikkevand A/S kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår, herunder bl.a. vilkår om tilbagestrømningssikring.

I forbindelse med indlæg af vand, kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes Billund Drikkevand A/S' kollektive vandforsyningsnet.

3.5 Levering af byggevand

Billund Drikkevand A/S kan stille krav om montering af byggevandmålere ved byggeri.

I byggeperioden skal der ske en sikring efter DS/EN 1717, medmindre Billund Drikkevand A/S bestemmer andet

3.6 Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde at trykstød ikke forekommer og således at pludselige og unødvendige variationer undgås.

3.7 Udstykning, byggemodning m.v.

Ved udstykning af en ejendom til matrikler eller ejerboliger, hvor Billund Drikkevand A/S hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, leverer Billund Drikkevand A/S en ny måler ved hver ny ejendom, der afregner forbrug direkte med Billund Drikkevand A/S.

Billund Drikkevand A/S fastlægger vilkår for Billund Drikkevand A/S til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden Billund Drikkevand A/S fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

Ved nybyggeri, hvor der bruges vand fra Billund Drikkevand A/S, skal der monteres en byggemåler. Vandmåler udleveres af Billund Drikkevand.

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster.

4. Forsyningsledninger

Billund Drikkevand A/S beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges, renoveres eller omlægges.

Herudover kan Billund Drikkevand A/S, af myndighederne, blive pålagt at anlægge nye forsyningsledninger, fx. hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes en almen vandforsyning, jf. Vandforsyningslovens § 29 samt §§ 45-48.

Billund Drikkevand A/S må ikke anlægge forsyningsledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. Vandforsyningslovens § 14 a, stk. 2.

4.1 Anlæg af forsyningsledninger

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Billund Drikkevand A/S. Billund Drikkevand A/S beslutter indenfor vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledninger skal anlægges og renoveres.

4.2 Tinglysning

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af Billund Drikkevand A/S.

5. Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

Stikledninger og eventuelle stophaner placeret herpå, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Billund Drikkevand A/S.

Billund Drikkevand A/S er ikke forpligtet til at etablere eller opretholde funktion af stophaner på stikledningen.

Det er op til Billund Drikkevand A/S at vurdere nødvendigheden af stophaner på stikledningen baseret på tekniske og økonomiske overvejelser samt driftsmæssige behov.

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8. Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af Billund Drikkevand A/S' personale, jf. bestemmelserne i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder.

Ingen må overdække Billund Drikkevand A/S' ventildæksler eller stophaner.

5.2 Stikledning til ejendomme

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.

Billund Drikkevand A/S fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I mangel af enighed, beslutter Billund Drikkevand A/S stikledningens endelige placering.

I særlige tilfælde kan Billund Drikkevand A/S tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme, efter ejernes ønske, skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Billund Drikkevand A/S, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af Billund Drikkevand A/S.

Hvis forsyning sker via en forsyningsledning, der er beliggende på den ejendom, som skal forsynes, så udgør stikledningen de første 30 cm. af ledningen fra forsyningsledningen, uanset placering af stophanen. Ledningsanlæg herfra og frem til ejendommen, udgør ejendommens jordledning.

5.3 Udstykning, sammenlægning og omlægning

Billund Drikkevand A/S kan beslutte at omlægge en stikledning, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer

afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9. Ved sammenlægning af forsynede ejendomme kan Billund Drikkevand A/S, på ejerens bekostning, fjerne stikledninger, der henligger ubenyttede efter sammenlægningen.

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Ved udstykning af sokkelgrund, klynger af ejendomme eller lignende, afgør Billund Drikkevand A/S, om der skal føres stikledning frem til soklens/klyngens skel. Dette er gældende både ved udstykning af sokkelgrunde fra en allerede forsynet ejendom og ved etablering af sokkelgrunde på en ejendom, der ikke tidligere har været forsynet.

5.4 Ubenyttet ejendom

Billund Drikkevand A/S kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom eller ejendomme uden vandforbrug ved forsyningsledningen.

Billund Drikkevand A/S kan pålægge ejeren et gebyr for afbrydelse og reetablering af stikledningen, der er fastsat i takstbladet.

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner

Ejere af ejendomme skal straks give Billund Drikkevand A/S meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

5.6 Fri adgang til stophane

Hvis stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

6. Opretholdelse af tryk og forsyning

Efter Vandforsyningslovens § 51, stk. 2, kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget.

Vandforsyningslovens § 52 bestemmer, at der kan træffes bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når Billund Drikkevand A/S' drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge Billund Drikkevand A/S at træffe en sådan bestemmelse.

6.1 Vandtryk

Billund Drikkevand A/S skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1.

Billund Drikkevand A/S har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

Billund Drikkevand A/S er, inden for rammerne af ovenstående, berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

6.2 Aflukning

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Billund Drikkevand A/S kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Ulemper

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer, udskylning af ledninger, målerskifte m.v.

Desuden må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og forsyningen er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er Billund Drikkevand A/S, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, heller ikke ansvarlig for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, hvis Billund Drikkevand A/S har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

6.4 Indskrænkning af vandforbruget

Billund Drikkevand A/S kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når Billund Drikkevand A/S' drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge Billund Drikkevand A/S at træffe en sådan bestemmelse jf. Vandforsyningslovens § 52.

7. Vandforsyning til brandslukning

Der kan ifølge Vandforsyningslovens § 51, stk. 1, benyttes vand fra Billund Drikkevand A/S til brandslukning og andre nødstilfælde.

Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. Beredskabsloven.

7.1 Etablering og vedligeholdelse

Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan forlange at forsyningsledninger, af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Den omtalte ændring af ledningsdimensionering og omlægning af ledningen forudsætter, at sådanne ændringer ikke skaber risiko for forringelse af drikkevandskvaliteten.

Hvis det, af hensyn til den fortsatte vandforsyning, er nødvendigt at reducere ledningsdimensioneringen som følge af sløjfning af brandhaner eller som følge af andre ændringer i forsyningen af vand til brandslukningsformål, afholdes udgifterne hertil af Billund Drikkevand A/S.

Billund Drikkevand A/S afgør om nye brandstandere skal være sikret mod tilbagestrømning.

Hvis der konstateres defekte brandhaner, orienteres kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om brandhanen skal udbedres eller fjernes.

7.2 Flytning af forsyningsledning

Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning, afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

7.3 Brug af brandhaner

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt beredskabets afprøvninger af brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og Billund Drikkevand A/S har givet tilladelse hertil.

7.4 Oplysning om brandvand

Kommunalbestyrelsen skal på Billund Drikkevand A/S' begæring oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle Billund Drikkevand A/S om planlagte afprøvninger af brandhaner.

8. Vandinstallationer

Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpnet snarest, jf. Vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer Billund Drikkevand A/S' krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan Billund Drikkevand A/S anmode kommunalbestyrelsen om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. Vandforsyningslovens § 65, stk. 3.

Billund Drikkevand A/S er, ved kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativet, tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.

Hvis ejeren forsømmer de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. Vandforsyningslovens § 65 (selvhjælpshandlinger).

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 Grundejeren

Vandinstallationer, herunder jordledninger og stophaner placeret herpå, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12 (sidste afsnit), afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, fx. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15 (fjerde afsnit) angående afregningsmålere, afholdes dog af Billund Drikkevand A/S.

Vandinstallationer skal være i så god stand, at de kan holde til et målerskifte. Ejerens udgifter hertil er Billund Drikkevand A/S uvedkommende.

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring

Vandinstallationsarbejder, der er omfattet af Autorisationsloven, må kun gennemføres, efter der er indhentet tilladelse til arbejderne. Reglerne herom følger af lovebekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (Byggeloven) og bygningsreglementerne. Det er den lokale byggemyndighed (kommunalbestyrelsen), som udsteder tilladelsen.

Billund Drikkevand A/S kan stille krav om, at der ved arbejder på vandinstallationer, hvor der kan være risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, hvis tilbagestrømningssikringen svigter, skal ske anmeldes til Billund Drikkevand A/S, inden arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet.

Det gælder fx anlæg af nye vandinstallationer eller væsentlige ændringer af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.3 Vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVS-installatører og Billund Drikkevand A/S.

Dog undtaget de situationer hvor lovebekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, VVS- og kloakinstallationsområdet (Autorisationsloven) fastsætter andet. For afmontering af måleren, skal Billund Drikkevand A/S have besked.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Billund Drikkevand A/S kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Fabriksfremstillede byggevarer er tilknyttet såvel hygiejnemæssige som mekanisk-fysiske krav:

Hygiejne karakteristika:

Vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning eller generende vækst af mikroorganismer. Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installationen, fx. rør, armaturer og pakninger.

Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes de faste drikkevandinstallationer til og med tappestedet, skal for så vidt det angår egenskaber, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, være godkendt af Social- og Boligstyrelsen, medmindre det pågældende produkt er undtaget.

Mekanisk-fysiske karakteristika:

Produkter skal være forsynet med CE-mærke eller have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er relevante for Danmark.

8.1.5 Fejl på vandinstallationer

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks gennemgås og i nødvendigt omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette Billund Drikkevand A/S om forholdet.

Ejeren sørger selv for alternativ vandforsyning i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af vandinstallationer, herunder ved brud på jordledningen.

8.1.6 Forsvarlig funktion

Billund Drikkevand A/S kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som Billund Drikkevand A/S finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Billund Drikkevand A/S' tilladelse.

Hvis der efter reparation, eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det

maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.

Billund Drikkevand A/S kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Billund Drikkevand A/S kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Billund Drikkevand A/S kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen således at stillestående vand undgås.

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. Vandforsyningslovens § 65.

Billund Drikkevand A/S kan orientere kommunalbestyrelsen i tilfælde af, at vandforsyningen ved et eftersyn udført, efter afsnit 11.2, har konstateret forsømmelse.

8.1.9 Aktuel fare for forurening

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, fx. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.

Hvis der på en ejendom konstateres forhold, der kan udgøre en forureningsrisiko, og ejeren eller brugeren på forlangende ikke får bragt forholdene i orden, kan Billund Drikkevand A/S afbryde forsyningen.

Billund Drikkevand A/S kan forlange, at der for afbrydelse og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

8.2 Andre vandinstallationer i bygninger

8.2.1 Trykforøgeranlæg og trykreduceringsanlæg

Finder Billund Drikkevand A/S, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at der, efter nærmere angivne forskrifter, skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.

Etablering og vedligeholdelse af dette anlæg foranstalles og betales af ejeren.

8.2.2 Brandtekniske installationer

Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, fx. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af Billund Drikkevand A/S, jf. punkt 3.3.

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme.

8.2.3 Regnvandsanlæg og sekundavand

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning, og der skal om nødvendigt indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1272 af 31. oktober 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Regnvandsanlæg skal anmeldes til vandforsyningen.

I ejendomme, der får leveret sekundavand fra vandforsyningen, skal installationer udføres i overensstemmelse med DS/EN 1717 i forhold til de fastsatte krav til sekundavandets kvalitet.

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning

Ved ombygning af en ejendom, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning

Udgifter til omlægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.

8.3.3 Målerbrønde

Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. De skal desuden udføres i materialer der ikke hindre den almindelige brug, herunder aflæsning eller eftersyn.

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan Billund Drikkevand A/S forlange, at målerbrønden etableres som tæt brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og Billund Drikkevand A/S har aftalt andet.

9. Afregningsmålere

Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet Billund Drikkevand A/S, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt forbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer, når det er teknisk muligt, jf.

Vandforsyningslovens § 55, stk. 1 og 2 og bekendtgørelserne herom.

Det er Billund Drikkevand A/S, der afgør placering af afregningsmåleren ud fra de lokale pro-/contra betragtninger.

Placering af afregningsmåleren kræver, at måleren, både for forbrugeren og montøren, skal være let at aflæse og udskifte.

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug

De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.9 finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.

9.2 Afregning af samlet vandforbrug

Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet Billund Drikkevand A/S, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Billund Drikkevand A/S om andet.

Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med Billund Drikkevand A/S. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af Billund Drikkevand A/S' personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

9.3 Placering af afregningsmåler

Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger eller korrosion.

I tilfælde, hvor afregningsmåleren, af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren, ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter Billund Drikkevand A/S' anvisning.

Ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejeren, ved overgang til fjernaflæsning eller som følge af ledningsudskiftninger, der foretages af hensyn til Billund Drikkevand A/S' driftsmæssige planlægning i øvrigt, kan placeringen ændres på baggrund af en revurdering af de ovenfor nævnte hensyn.

Måleren skal under alle omstændigheder være let at aflæse og udskifte.

Målerbrønden placeres ca. 1 meter inden for skel.

Det må ikke være muligt at aftappe vand fra installationen før vandmåleren, og der må, ud over den krævede afspærringsventil, ikke monteres komponenter før måleren uden godkendelse af Billund Drikkevand A/S.

9.4 Billund Drikkevand A/S' ejendom

Afregningsmålere stilles til rådighed af Billund Drikkevand A/S og forbliver Billund Drikkevand A/S' ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

Billund Drikkevand A/S kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses. Strømforbrug til driften af elektroniske afregningsmålere til fjernaflæsning påhviler ejer/bruger.

9.5 Aflæsning

Billund Drikkevand A/S har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17.

Billund Drikkevand A/S kan til enhver tid foretage fjernaflæsning af afregningsmålere. Data om forbrug og drift bliver ved fjernaflæste afregningsmålere overført automatisk til vandforsyningen. Oplysninger om behandling af oplysninger fra fjernaflæsningssystemet er tilgængelige på Billund Vand & Energi A/S' hjemmeside.

Billund Vand & Energi A/S foretager løbende, efter en konkret vurdering, aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift af ledningsnettet samt afregning af brugerens forbrug.

Desuden kan Billund Drikkevand A/S – på grundlag af en henvendelse fra brugeren – aflæse pågældende brugers data til afklaring af brugerens forbrugsforhold, fx. ved fejl i anlæg mv.

Nærmere oplysninger om Billund Drikkevand A/S' anvendelse af aflæsningsdata mv. fremgår af Billund Drikkevand A/S' oplysninger om behandling af personoplysninger, som er tilgængelige på Billund Vand & Energi A/S' hjemmeside, og som er oplyst direkte over for de enkelte brugere.

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning

Afregningsmålere vedligeholdes af Billund Drikkevand A/S og for dennes regning. Billund Drikkevand A/S er berettiget til når som helst, for egen regning, at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.

Vandinstallationer skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationerne ikke tåle en udskiftning, herunder på grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejendommens ejer sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil. Installationen før/efter måleren skal være fastgjort.

Billund Drikkevand A/S har ret til at fotografere målerinstallationen til brug for dokumentation og registrering.

9.7 Størrelse og type

Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af Billund Drikkevand A/S ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Ændring af vandforbruget

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således, at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Billund Drikkevand A/S forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9 Ejerens ansvar/erstatningspligt

Ejer er erstatningspligtig over for Billund Drikkevand A/S i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, fx. ved vold, brand, frost m.v.

Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.10 Utætheder eller fejl

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til Billund Drikkevand A/S.

Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Indgreb m.v. i afregningsmålere

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Billund Drikkevand A/S skal meddeles skriftligt til Billund Drikkevand A/S og kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning af målt vandforbrug.

9.13 Ejers ansvar, rettigheder og pligter

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med Billund Drikkevand A/S om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejers ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.

9.14 Måleteknisk kontrol

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

9.15 Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til Billund Drikkevand A/S forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når brugstolerancen ikke overskrides, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger *inden for* de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger *uden for* de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Billund Drikkevand A/S.

Efter høring af ejeren, foretager Billund Drikkevand A/S en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Billund Drikkevand A/S skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (Forældelsesloven).

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16 Selvaflæsning

Ejeren er forpligtet til at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til Billund Drikkevand A/S (selvaflæsning).

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for Billund Drikkevand A/S' afregning af driftsbidrag.

Efterkommer en ejer ikke Billund Drikkevand A/S' pålæg om selvaflæsning, er Billund Drikkevand A/S berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug eller 170 m³. Billund Drikkevand A/S er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Billund Drikkevand A/S' takstblad.

Hvis brugeren ikke indberetter selvaflæsning, kan Billund Drikkevand A/S fastsætte en ny frist herfor med angivelse af, at acontobetalingen kan blive forhøjet, hvis tidsfristen ikke overholdes.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16.1 Fjernaflæsning

Billund Drikkevand A/S kan beslutte, at aflæsning af afregningsmålerskal foretages som fjernaflæsning.

9.17 Tilsyn med afregningsmålere

Inden Billund Drikkevand A/S aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler Billund Drikkevand A/S dato og det omtrentlige tidspunkt for forsyningens besøg med ejeren.

Hvis Billund Drikkevand A/S kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er Billund Drikkevand A/S berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Billund Drikkevand A/S' takstblad.

Hvis Billund Drikkevand A/S ikke kan få adgang til vandmåleren, kan selskabet, efter et varsel til ejendommens ejer, anmode fogedretten om at give Billund Drikkevand A/S adgang til vandmåleren. Ejeren vil blive pålagt udgifterne til fogedforretningen.

Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

10. Vandspild

Efter Vandforsyningslovens § 51, stk. 1, skal spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd undgås. Vand, der derved er forbrugt eller gået til spilde, kan forlanges betalt af ejendommens ejer. Vandmængden kan om nødvendigt fastsættes efter Billund Drikkevand A/S' skøn.

Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes, hvis der er fare for, at vandet kan blive sundhedsskadeligt som følge af vandspild, fx. ved trykfald der kan medføre tilbagesugning eller indtrængning af forurenede vand, jf. Vandforsyningslovens § 65.

10.1 Benyttelse og spild af vand

Vand fra Billund Drikkevand A/S må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Billund Drikkevand A/S har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Billund Drikkevand A/S har givet særlig tilladelse hertil.

10.2 Vandspild før afregningsmåler

Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Billund Drikkevand A/S' skøn efter høring af ejeren.

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild

Billund Drikkevand A/S kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de nødvendige foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.

Billund Drikkevand A/S kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

11. Eftersyn af vandinstallation og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf.

Vandforsyningslovens § 64, stk. 1.,

Billund Drikkevand A/S' personale har mod forevisning af legitimation, og hvis kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil, efter Vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2 Billund Drikkevand A/S' adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Billund Drikkevand A/S' personale, mod forevisning af legitimation, have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om nødvendigt skaffe sådan adgang.

11.3 Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Billund Drikkevand A/S, skal på forlangende give selskabet alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4 Egenkontrol af Billund Drikkevand A/S' målere

Billund Drikkevand A/S skal etablere en egenkontrol af afregningsmålere, der sikrer at brugstolerancen overholdes, jf. bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018.

Billund Drikkevand A/S skal, efter anmodning fra ejeren, dokumentere, at afregningsmåleren overholder kravet til brugstolerancen.

11.5 Information om Billund Drikkevand A/S og drikkevandets kvalitet

Billund Drikkevand A/S har pligt til at stille den nødvendige information om selskabet og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst én gang om året skal Billund Drikkevand A/S offentliggøre:

- Opdaterede oplysninger om Billund Drikkevand A/S' adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner
- En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning
- Overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand

Informationen er tilgængelig på Billund Vand & Energi A/S' hjemmeside.

12. Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag

Anlægsbidraget omfatter et bidrag til Billund Drikkevand A/S' hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

Anlægsbidraget fastsættes af Billund Drikkevand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af Billund Drikkevand A/S' gældende takstblad.

Anlægsbidrag for ejendoms kategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af Billund Drikkevand A/S efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

12.2 Betaling af anlægsbidrag

Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Billund Drikkevand A/S, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til Billund Drikkevand A/S.

12.3 Forsyningsledningsnettets alder

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.

12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.

Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at Billund Drikkevand A/S kan opgøre og opkræve anlægsbidraget.

Billund Drikkevand A/S kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.

Billund Drikkevand A/S kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug

For levering af vand til midlertidigt forbrug, fx. til byggebrug, kan Billund Drikkevand A/S fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.

12.8 Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan Billund Drikkevand A/S forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Billund Drikkevand A/S kan fx. sædvanligvis opkræve supplerende anlægsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, fx ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

I tilfælde hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres.

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, fx. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget

Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, inden det opkræves.

13. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra

For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Billund Drikkevand A/S kan dog vælge at undtage vand til brandslukningsformål under indsats og afprøvning af brandhaner.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m³ vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag.

Driftsbidraget kan desuden bestå af et driftsbidrag pr. afregningsmåler (målerbidrag/målerleje).

Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor Billund Drikkevand A/S har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen.

Bidragenes størrelse fremgår af Billund Drikkevand A/S' takstblad.

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer

For ejendomme hvor forsyningsmulighed, efter ejers ønske, er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug

For vand leveret til midlertidigt brug, fx. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Billund Drikkevand A/S kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag.

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer

For brandtekniske installationer, fx. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode Billund Drikkevand A/S om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovebekendtgørelse nr. 353 af 1. april 2025 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

Billund Drikkevand A/S kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m³ årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at forbrugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Ved ejendomme med flere boligenheder uden individuelle målere for boligenhederne, udgør selvrisikoen ejendommens samlede årlige normalforbrug tillagt 300 m³ pr. boligenhed.

13.6 Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af Billund Drikkevand A/S efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra Billund Drikkevand A/S fastsættes en gang årligt i Billund Drikkevand A/S' takstblad.

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som Billund Drikkevand A/S har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.9, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter Tinglysningslovens § 19.

I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan Billund Drikkevand A/S nægte at etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan Billund Drikkevand A/S lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab.

Billund Drikkevand A/S kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som skal fremgå af Billund Drikkevand A/S' takstblad. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning, genåbning eller reetablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling.

Hvis ejeren uden tilladelse bryder plombering eller på anden måde tvinger sig adgang til aftagning af vand, uden vandforsyningens tilladelse og før eventuel genåbning, kan stikledningen afbrydes. Billund Drikkevand A/S kan opkræve et gebyr for afbrydelse og reetablering, som fremgår af takstbladet.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

Billund Drikkevand A/S kan desuden forlange renter efter Renteloven fra forfaldsdagen, ved manglende betaling. Ligeledes kan ejeren forlange morarente fra betalingsdagen, hvis der er foretaget fejlagtig opkrævning.

14.1.2 Betaling af driftsbidrag

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgifter.

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan Billund Drikkevand A/S kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for selskabet.

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan Billund Drikkevand A/S lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.

Billund Drikkevand A/S kræver et gebyr for aflukning og genåbning, som fremgår af takstbladet.

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning og reetablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling

14.1.2.1 Inddrivelse via restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen)

Fordringer på betaling af bidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger kan, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, overgives til inddrivelse hos Gældsstyrelsen som er restanceinddrivelsesmyndighed, jf. § 2 jf. § 1, stk. 1 og 2 i Gældsinddrivelsesloven. Billund Drikkevand A/S kan, hvis forholdene i særlig grad taler derfor, overdrage fordringer til Gældsstyrelsen på et tidligere tidspunkt.

Billund Drikkevand A/S underretter skriftligt skyldneren om overdragelsen, medmindre det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet.

Genåbning kan finde sted, når det skyldige beløb er overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Billund Drikkevand A/S vil forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.

14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand

Billund Drikkevand A/S kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.

Billund Drikkevand A/S er i den forbindelse berettiget til at opkræve et gebyr, som fremgår af selskabets takstblad.

Betales de af Billund Drikkevand A/S forskudsvis afholdte udgifter ikke, inden den af Billund Drikkevand A/S fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.

14.1.4 Åbning ved ejerskifte

Billund Drikkevand A/S har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til Billund Drikkevand A/S. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

14.2 Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. Vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

Målerne stilles til rådighed af Billund Drikkevand A/S og forbliver Billund Drikkevand A/S' ejendom.

14.2.2 Specificeret opkrævning

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og Billund Drikkevand A/S, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

14.2.4 Fraflytning

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.5 Meddelelse om ny bruger

Ejendommens ejer skal med 10 dages varsel skriftligt underrette Billund Drikkevand A/S om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger

Når en ny bruger overtager en enhed, skal Billund Drikkevand A/S åbne for vandet.

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.

14.3 Ejerskifte

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet Billund Drikkevand A/S, skal underrette Billund Drikkevand A/S ved ejerskifte.

Ejeren er forpligtet over for Billund Drikkevand A/S frem til den dato, hvor ejerforholdet overgår til den nye ejer, og hvor der skriftligt er givet meddelelse om ejerskifte og aflæsningstal.

Ejerskiftemeddelelsen skal være underskrevet af såvel den udtrædende som den nye ejer.

Billund Drikkevand A/S kan herefter udarbejde en slutopgørelse til den tidligere ejer. Billund Drikkevand A/S er berettiget til at opkræve et gebyr for udarbejdelse af slutopgørelse, som fremgår af selskabets takstblad.

15. Øvrige gebyrer

Afsnittet herunder omfatter de gebyrer, der kan opkræves af Billund Drikkevand A/S, og som ikke er nævnt ovenfor i regulativet:

- Gebyr ved første rykker ved manglende betaling
- Gebyr ved anden rykker ved manglende betaling, varsel om inddrivelse
- Gebyr for indhentning af CPR-nummer (ved manglende oplysning i forbindelse med anden rykker)
- Gebyr for lukning af vandforsyning
- Gebyr for genåbning af vandforsyning, inden for normal arbejdstid
- Gebyr for genåbning af vandforsyning, uden for normal arbejdstid
- Gebyr for oprettelse af betalingsaftale
- Gebyr for aflæsningsbesøg
- Kontrolbesøg ved gentagne manglende måleraflæsning
- Gebyr for beretning af vandspild
- Gebyr for flytteafregning
- Gebyr for skønnet forbrug (minimum 170 m³ ved manglende måleraflæsning)

16. Klage

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af Vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i Vandforsyningsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4, jf. § 75, stk. 1.

Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af Vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i Vandforsyningsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Vandforsyningslovens § 75, stk. 1.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over Billund Drikkevand A/S' afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

En forbruger, som i denne sammenhæng er en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv, kan indbringe tvister med Billund Drikkevand A/S for

Center for klageløsning,
Nævnenes Hus,
Toldboden 2,
8800 Viborg

Se også <http://www.forbrug.dk>

Kan der ikke opnås en fælles løsning mellem forbrugeren og Billund Drikkevand A/S hos Center for klageløsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, fx. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination, m.v.

Miljøoplysningslovens regler om aktindsigt gælder for Billund Drikkevand A/S, der er omfattet af Vandsektorloven.

17. Straf

17.1 Bødestraf efter Vandforsyningslovens § 84

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf. Vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1

Efter Vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af Vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som Billund Drikkevand A/S pålægger i den anledning samt, at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf. Vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Desuden kan der efter Vandforsyningslovens § 84, stk. 1. nr. 4, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkommekommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter Vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.

Der kan desuden fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom, dvs. adgang til uden retskendelse, at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til Vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.

17.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer

Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 5 i lovebekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, VVS- og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter lovens § 36.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

17.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter

Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 bryder plommen eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18.

17.4 Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Ejere, der overtræder bestemmelser om installation af målere i bekendtgørelse 563 af 6. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 12.

18. Ikrafttrædelse og offentliggørelse

Regulativet udarbejdes af Billund Drikkevand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Vandforsyningslovens § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker efter forudgående forhandling med Billund Drikkevand A/S og under hensyn til bekendtgørelse om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningers regulativer og anlægs- og driftsbidrag m.v.

Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra brugerne.

Det skal fremgå af regulativet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen og dermed gyldigt.

Derfor indledes regulativet med oplysning om, hvornår det er godkendt af kommunalbestyrelsen, og hvornår det træder i kraft. Det gældende regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne på hjemmesiden.

Dette regulativ er godkendt af Billund Kommune og træder i kraft den 01.01.2026. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 01.01.2025.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af Vandforsyningsloven.